



Deklaracja zgodności / Declaration of Conformity
Nr 0304/SEP-ROP/2010

1 Producent wyrobu budowlanego:

Nazwa firmy i zakładu produkcyjnego:
Ulica:
Miejscowość:
Kraj:

ACO Elementy Budowlane sp. z o.o.
Łąjski, ul. Fabryczna 5
05-119 Legionowo
Polska

2 Nazwa wyrobu budowlanego:

**Typoszereg separatorów lamelowych z zewnętrznym
obejściem hydraulicznym
COALISATOR L – BYPASS – Z NG 10 - 150**

**3 Klasyfikacja statystyczna wyrobu
budowlanego:**

PKWiU 29.24.12-30.00

**4 Przeznaczenie i zakres stosowania
wyrobu budowlanego:**

Urządzenia do zabudowy w gruncie z osadnikiem, z zew.
obejściem hydraulicznym, montowane na sieci kanalizacyjnej,
przeznaczone do usuwania ze ścieków opadowych zawiesin
mineralnych i substancji olejowych o gęstości mniejszej niż
0,95 g/cm³

5 Specyfikacja techniczna:

APROBATA TECHNICZNA AT/2007-08-0208/A4
wydana 16 sierpnia 2007r. przez Instytut Ochrony Środowiska w
Warszawie

**6 Deklarowane cechy techniczne
wyrobu budowlanego:**

Przepustowość nominalna:
Maksymalny przepływ hydrauliczny:
Klasa obciążenia:

10 – 150 [l/s]
100 – 1 500 [l/s]
D 400

Materiał zbiornika: żelbet:

Żelbet: Beton C35/45, XA1, XC2, XF3; stal zbrojeniowa

Szczegółowe parametry techniczne separatora określonej typowości znajdują się w w/w Aprobacie i w katalogu „Separatory
substancji ropopochodnych lub na tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu.

**7 Nazwa i numer akredytowanej
jednostki certyfikującej lub
laboratorium oraz numer
certyfikatu lub numer raportu
z badań typu, jeżeli taka jednostka
brała udział w zastosowanym
systemie oceny zgodności wyrobu
budowlanego:**

Nie dotyczy.

**Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną
wskazaną w pkt. 5.**

Data wystawienia: Łąjski, maj 2010

Prokurent:

Jacek Kotwicki
ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.
Fabryczna 5, Łąjski
05-119 Legionowo

Prokurent:

Tomasz Wołczyński
ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.
Fabryczna 5, Łąjski
05-119 Legionowo