





Deklaracja zgodności/ Declaration of Conformity
nr 0501/SEP-TŁ/2010

- 1 Producent wyrobu budowlanego:**
Nazwa firmy i zakładu produkującego: *ACO Elementy Budowlane sp. z o.o.*
Ulica: *Łajski, ul. Fabryczna 5*
Miejscowość: *05-119 Legionowo*
Kraj: *Polska*
- 2 Nazwa wyrobu budowlanego:** **Typoszereg Separatorów Tłuszczów
ze zintegrowanym osadnikiem
LIPUMAX NG 1 – 25**
- 3 Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:** *PKWiU 29.24.12-30.00*
- 4 Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:** *Urządzenia do zabudowy w gruncie, z osadnikiem, montowane na kanalizacji sanitarnej, przeznaczone do oddzielania ze ścieków technologicznych olejów i tłuszczów organicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.*
- 5 Specyfikacja techniczna:** *APROBATA TECHNICZNA AT/2007-08-0186/A2
wydana 20 grudnia 2007r.
przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie*
- 6 Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:**
- Przepustowość nominalna: *1 – 25 [l/s]*
- Pojemność osadnika: *130 – 5 000 [l]*
- Materiał zbiornika: *Żelbet: Beton C35/45, XA1, XC2, XF3; stal zbrojeniowa*
- Szczegółowe parametry techniczne separatora określonej typowości znajdują się w katalogu ACO „Separatory tłuszczu i skrobi” lub na tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu.*
- 7 Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:** **Nie dotyczy.**

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Data wystawienia: Łajski, 4 maja 2010


Prokurent:
Jacek Kotwicki
ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.
Ul. Fabryczna 5, Łajski
05-119 Legionowo


Prokurent:
Tomasz Wołczyński
ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.
Ul. Fabryczna 5, Łajski
05-119 Legionowo