

**Mutual recognition declaration for the purposes of Article 4 of Regulation (EU) 2019/515 of the European Parliament and of the Council / Oświadczenie o wzajemnym uznawaniu do celów art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515**

Part I/ Część I

1. Unique identifier for the goods or type of goods	1. Niepowtarzalny numer identyfikacyjny towarów lub rodzaju towarów
ACO Junior – basement gully with backflow stop	ACO Junior – wpust piwniczny z zaworem zwrotnym
2. Name and address of the economic operator	2. Nazwa i adres podmiotu gospodarczego
ACO Haustechnik Im Gewerbepark 11c 36457 Stadtlengsfeld Germany	ACO Haustechnik Im Gewerbepark 11c 36457 Stadtlengsfeld Germany
3. Description of the goods or type of goods subject of the mutual recognition declaration	3. Opis towarów lub rodzaju towarów będących przedmiotem oświadczenia o wzajemnym uznawaniu
<p>ACO Junior basement gully with integrated backflow stop (Type 5 according to EN 13564). It is designed for the drainage of wastewater free of faecal matter in basement or cellar areas below the backflow level. The gully is suitable for installation in solid floor constructions and is ideal for both new build and refurbishment projects due to its compact dimensions.</p> <p>Product characteristics:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manufactured from high-quality plastic (ABS and PP)</li> <li>- Grating made from plastic or stainless steel (AISI 304)</li> <li>- Frame size: 197 x 197 mm</li> <li>- Outlet socket: DN 100 (110 mm connection)</li> <li>- Optional 50 mm back inlet for additional appliance connection</li> <li>- Water seal height: 60 mm</li> <li>- Double backflow flaps, one with a manually lockable emergency valve</li> <li>- Removable sludge bucket and odour seal for easy maintenance</li> <li>- Rotatable and height-adjustable top section for alignment with floor tiling</li> <li>- Load class K3 (according to EN 1253-1)</li> <li>- Discharge value: 1.4 l/s (according to EN 1253-1)</li> </ul> <p>The ACO Junior basement gully with backflow stop is intended for use in gravity drainage systems to prevent the ingress of backflowing wastewater into buildings, providing reliable protection against flooding from the public sewer system.</p> <p>Standard requirements According to DIN 1986-100 and EN 12056, discharge points below the backflow level are to be protected against backflow from the sewer by automatically operating wastewater lifting stations with backflow loop in accordance with EN 12056-4 (active backflow protection).</p>	<p>Wpust piwniczny ACO Junior z wbudowanym zaworem zwrotnym (typ 5 zgodnie z normą EN 13564). Przeznaczony jest do odprowadzania ścieków bez fekalii w piwnicach lub podpiwniczeniach poniżej poziomu cofki. Kanał nadaje się do montażu w konstrukcjach podłogowych o solidnej konstrukcji i dzięki kompaktowym wymiarom idealnie nadaje się zarówno do nowych budynków, jak i do renowacji.</p> <p>Cechy produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (ABS i PP)</li> <li>- Ruszt wykonany z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej (AISI 304)</li> <li>- Wymiary ramki rusztu: 197 x 197 mm</li> <li>- Odpływ: DN 100 (przyłącze 110 mm)</li> <li>- Opcjonalne podłączenie średnicy 50 mm do podłączenia dodatkowych urządzeń</li> <li>- Wysokość zasyfonowania: 60 mm</li> <li>- Podwójne kłapy przeciwcofkowe, jedna z ręcznie blokowanym zaworem awaryjnym</li> <li>- Wymowany pojemnik na śluzę i uszczelnienie zapachowe ułatwiające konserwację</li> <li>- Obrotowa i regulowana wysokościowo górna część do wyrównania z płytkami podłogowymi</li> <li>- Klasa obciążenia K3 (zgodnie z EN 1253-1)</li> <li>- Wydajność odpływu: 1.4 l/s (zgodnie z EN 1253-1)</li> </ul> <p>Wpust piwniczny ACO Junior z zabezpieczeniem przed cofaniem się wody jest przeznaczony do stosowania w grawitacyjnych systemach odwadniających w celu zapobiegania cofaniu się ścieków do budynków, zapewniając niezawodną ochronę przed zalaniem z sieci kanalizacyjnej.</p> <p>Wymagania standardowe Zgodnie z normami DIN 1986-100 i EN 12056 punkty zrzutu poniżej poziomu przepływu zwrotnego powinny być zabezpieczone przed przepływem zwrotnym z kanalizacji poprzez automatyczne uruchamianie przepompowni ścieków z pętlą zwrotną zgodnie z normą EN 12056-4 (aktywne zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym).</p>

<p>Under certain preconditions, backflow valves in accordance with EN 13564-1 can be used (passive backflow protection).</p> <p>The following criteria must be fulfilled when installing a backflow valve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The wastewater must be able to be removed in the natural gradient</li> <li>- The rooms must be for secondary use, i.e. which contain no significant material assets and the health of the building occupants must not be impaired if the rooms flood</li> <li>- Small number of users and a WC above the backflow level must be available to them</li> <li>- In case of backflow, discharge points can't be used</li> </ul>	<p>Pod pewnymi warunkami wstępnymi można zastosować zawory zwrotne zgodne z normą EN 13564-1 (pasywne zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym).</p> <p>W celu zainstalowania zaworu zwrotnego muszą być spełnione następujące kryteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ścieki muszą być możliwe do odprowadzenia grawitacyjnie,</li> <li>- Pomieszczenia muszą być przeznaczone do użytku sporadycznego, tj. nie mogą zawierać istotnych dóbr materialnych, a zalanie pomieszczeń nie może mieć negatywnego wpływu na zdrowie osób przebywających w budynku</li> <li>- Musi być dla nich dostępna niewielka liczba użytkowników i toaleta powyżej poziomu przepływu zwrotnego</li> <li>- W przypadku przepływu zwrotnego nie można korzystać z punktów zrzutu</li> </ul>
<p>4. Declaration and information on the lawfulness of the marketing of the goods or that type of goods</p>	<p>4. Oświadczenie i informacje dotyczące zgodności z prawem wprowadzenia do obrotu towarów lub towarów tego rodzaju</p>
<p>4.1 The goods or type of goods described above, including their characteristics, comply with the following rules applicable in Germany</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DIN EN 1253-1:2015-03 Gullies for buildings - Part 1: Trapped floor gullies with a depth water seal of at least 50 mm</li> </ul> <p>4.2 Test report no. DE246QOG 001 performed according to DIN 18200:2021-04 Assessment of conformity for construction products performed by TÜV Rheinland LGA Products GmbH Tillystraße 2 D - 90431 Nürnberg</p>	<p>4.1 Towary lub rodzaj towarów opisane powyżej, w tym ich cechy, spełniają następujące przepisy mające zastosowanie w Niemczech</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DIN EN 1253-1:2015-03 Odpływy dla budynków – Część 1: Odpływy podłogowe z syfonem o głębokości co najmniej 50 mm</li> </ul> <p>4.2 Raport z testów nr DE246QOG 001 wykonany zgodnie z DIN 18200:2021-04 Ocena zgodności wyrobów budowlanych przeprowadzana przez TÜV Rheinland LGA Products GmbH Tillystraße 2 D - 90431 Nürnberg</p>
<p>5. Any additional information considered relevant to an assessment of whether the goods or that type of goods are lawfully marketed in the Member State indicated in point 4.1</p>	<p>6. Wszelkie dodatkowe informacje uznane za istotne do przeprowadzenia oceny, czy towary lub towary tego rodzaju zgodnie z prawem wprowadzono do obrotu w państwie członkowskim wskazanym w pkt 4.1</p>
<p>Basement gullies ACO Junior are subject to a continued internal quality control in production facility.</p>	<p>Wpusty piwniczne ACO Junior są poddawane testom przez zakładową kontrolę jakości w zakładzie produkcyjnym.</p>
<p>7. This part of the mutual recognition declaration has been drawn up under the sole responsibility of the economic operator identified under point 2.</p>	<p>8. Ta część oświadczenia o wzajemnym uznawaniu została sporządzona na wyłączoną odpowiedzialność podmiotu gospodarczego określonego w pkt 2.</p>

Stadt lengsfeld, 30.09.2025

.....  
ppa. Steven-Henrik Maier

Head of Product Market Management

ACO Passavant GmbH

9. Declaration and information on the marketing of the goods or that type of goods	10. Oświadczenie i informacje dotyczące wprowadzenia do obrotu towarów lub towarów tego rodzaju
7.1 Type of goods described in Part I are made available to end users on the market in the Member State indicated in point 4.1 7.2 The goods mentioned in Part I were first made available for customers in 2012	7.1 Towary rodzaju opisane w Części I są udostępniane użytkownikom końcowym na rynku w państwie członkowskim wskazanym w pkt 4.1. 7.2 Towary opisane w Części I zostały pierwszy raz udostępnione użytkownikom w 2012
11. Any additional information considered relevant to an assessment of whether the goods or that type of goods are lawfully marketed in the Member State indicated in point 4.1	12. Wszelkie dodatkowe informacje uznane za istotne do oceny, czy towary tego rodzaju zgodnie z prawem wprowadzono do obrotu w państwie członkowskim wskazanym w pkt 4.1
---	---
13. This part of the mutual recognition declaration has been drawn up under the sole responsibility of:	14. Ta część oświadczenia o wzajemnym uznawaniu została sporządzana na wyłączną odpowiedzialność:
ACO Haustechnik Im Gewerbepark 11c 36457 Stadtlengsfeld Germany	ACO Haustechnik Im Gewerbepark 11c 36457 Stadtlengsfeld Germany

Stadtlengsfeld, 30.09.2025

  
 .....  
 ppa. Steven-Henrik Maier  
 Head of Product Market Management  
 ACO Passavant GmbH