



## Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr. ACO/SWM/SWT/CS/002

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Separator zawieszin ACO CS; ACO CS-OW
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: ACO Osadnik zawieszin CS i CS-OW.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Urządzenia przeznaczone do redukcji zawieszin w wodach opadowych odprowadzonych z terenów obciążonych zanieczyszczeniami abrazyjnymi jak na przykład drogi, stacje paliw, place manewrowe, tereny zurbanizowane i inne powierzchnie szczelne.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **ACO Sp. z o.o.**  
Łąjski, ul. Fabryczna 5, PL-05-119 Legionowo,  
POLAND
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
  - a. Polska Norma wyrobu: -
  - b. Krajowa ocena techniczna: Krajowa jednostka oceny technicznej:  
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,  
nr. akredytacji: AC 020  
ITB-KOT-2023/1576 wydanie 1
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicza charakterystyka       | Wynik                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Szczelność                       | Brak przecieków                                         |
| Wytrzymałość betonu na ściskanie | C35/45 według normy PN-EN 206+A2:2021                   |
| Odporność chemiczna              | C35/45 według normy PN-EN 206+A2:2021                   |
| Skuteczność oczyszczania         | Pozytywny                                               |
| Odporność na wymywanie           | Brak wymywania przy przepływie $Q_{max}$ przez 15 minut |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta..

 **ACO Sp. z o.o.**  
Kierownik Działu Zarządzania Produktami  
i Centrum Projektowo-Technicznym  
*Rafał Dudziak*

 **ACO Sp. z o.o.**  
Menadżer Produktu  
Odwodnienie Budynków / Separatory  
*Michał Wiśniewski*